Информация, полученная из лаборатории

Проверьте фильтр – проблема в недостаточной промывке фильтра

Частой причиной мутной воды и / или завышенного расхода дезинфектора (хлора, брома или активного кислорода) является загрязненный или закальцованный песочный фильтр. Обычно, грязь, которая собирается в фильтре, полностью удаляется во время промывки фильтра. Однако если промывка проделывается не должным образом, грязь либо не удаляется совсем, либо удаляется, но не полностью.

Чтобы проверить, полностью ли удаляется во время промывки скопившаяся в фильтре грязь, проделайте следующее:

1. Запустите функцию промывки фильтра и промывайте до тех пор, пока из фильтра не потечет абсолютно чистая вода. Качество воды можно отследить сквозь специальное окно, расположенное на трубе промывки.
2. Поместите картридж **Суперфлока** в скиммер. Уровень pH должен быть установлен в диапазоне 7.0 – 7.4.
3. Повторите промывку фильтра через 4-5 дней и внимательно проследите за водой промывки: через 10 секунд течения прозрачной воды, вода резко станет “молочной” и грязной. Через приблизительно одну минуту вода начнет светлеть, а через приблизительно три минуты станет полностью прозрачной.

Если вода промывки будет оставаться “молочной”, и время промывки будет больше 5 минут после использования Суперфлока, это будет явным признаком того, что грязь из фильтра не была удалена совсем, либо не полностью.

Немедленно следует определить причину некачественной очистки фильтра. Возможно, фильтр закальцован, или слишком низка скорость насоса фильтра во время промывки. Также важным моментом является правильно подобранный размер сливной трубы, иначе, зауженность в трубе может препятствовать тщательной очистке фильтра.